

災害発生時 院内状況把握チェックリスト（判断の参考）

チェック日時（ ）
 作成者（ ）
 連絡先
 院内災害対策本部長（ ）

Step 1：各項目の評価

○ 正常に運用中 △ 制限がかかるも運用可能 × 運用不可・復旧が必要

項目		評価				△	×
建物の状況(倒壊・火災・浸水等)		○		×			建物使用不可：被害4の対応
建物の状況	倒壊	○	△	×		倒壊の恐れあり：被害3の対応	倒壊及び倒壊の恐れ大で建物使用不可：被害4の対応
	火災	○	×			建物使用不可：被害4の対応	
	津波・洪水等による浸水	○	×			建物使用不可：被害4の対応	
	スプリンクラー・タンク崩壊や水道管破裂等による漏水	○	△	×		一部のみ使用不可：被害2、3の対応	建物使用不可：被害4の対応
ライフライン	一般電源	○	×			一般電源供給停止：被害3又は4の対応	
	自家発（燃料）	○	△	×		自家発が備蓄燃料により災害時想定何日間稼働するか燃料供給の見込み、復旧の見込み等で判断：被害3の対応	自家発使用不可：被害4の対応
	飲料水	○	△	×		災害時想定何日間分備蓄があるか、供給見込みにより：被害2の対応	備蓄、供給なし：被害3又は4の対応
	上水道（受水槽・高架水槽）	○	△	×		災害時想定1日使用量の何日分残量あるか、供給、復旧の見込みにより：被害2の対応	供給不可：被害3又は4の対応
	井戸水（受水槽・高架水槽）	○	△	×		災害時想定1日使用量の何日分残量あるか、供給、復旧の見込みにより：被害2の対応	供給不可：被害3又は4の対応
	下水道	○	△	×		合併浄化槽での対応、復旧の見込み、簡易トイレ等の利用により：被害2又は3の対応	使用不可：被害4の対応
	トイレ	○	△	×		合併浄化槽での対応、復旧の見込み、簡易トイレ等の利用により：被害2又は3の対応	使用不可：被害4の対応
	通信（内部）	○	△	×		トランシーバー等代替手段有、復旧の見込み等により：被害2の対応	不通：被害3又は4の対応
	通信（外部）	○	△	×		衛星電話、無線等の代替手段、普及の見込みにより：被害2又は3の対応	不通：被害3又は4の対応被害4の対応
	食糧	○	△	×		災害時想定何日間分備蓄があるか、供給見込みにより：被害2又は3の対応	備蓄、供給なし：被害4の対応
診療に関する状況	液体酸素	○	△	×		災害時想定で何日分の残量があるか、使用可能か、供給の見込みがあるか、酸素ボンベが何日間分の備蓄があるか、酸素濃縮器の使用等により：被害2又は3の対応	使用不可：被害4の対応
	圧縮空気	○	△	×		災害時想定で何日分の残量があるか、供給の見込みがあるかにより：被害2の対応	使用不可：被害3又は4の対応
	その他の医療ガス	○	△	×		災害時想定で何日分の残量があるか、供給の見込みがあるかにより：被害1の対応	使用不可：被害2又は3又は4の対応
	吸引	○	△	×		ハンディでの対応等が可能：被害3の対応	使用不可：被害4の対応
	医薬品	○	△	×		災害時想定何日間分備蓄があるか、供給見込みにより：被害3の対応	使用不可：被害4の対応
	医療材料	○	△	×		災害時想定何日間分備蓄があるか、供給見込みにより：被害3の対応	使用不可：被害4の対応
	医療機器	○	△	×		一部使用可能：被害3の対応	使用不可：被害4の対応
	手術	○	△	×		軽度外傷等軽症例に対応可：被害1の対応	実施不可：被害2又は3又は4の対応
	人工透析	○	△	×		人数制限により実施可：被害1の対応	実施不可：被害2又は3又は4の対応
	電子カルテ	○	×			使用不可：被害2又は3又は4の対応	
施設の状況	ネットワーク	○	×			使用不可：被害2又は3又は4の対応	
	寝台用エレベーター	○	×			使用不可：被害2又は3又は4の対応	
Step 2：被害程度の評価	冷暖房	○	△	×		一部対応可能または代替方法、気温等により対応可能：被害2又は3の対応	対応不可：被害4の対応

Step 2：被害程度の評価		被害0	被害1	被害2	被害3	被害4
Step 3：行動基準	外来	平常診療	維持 (診療内容の制限)	一部制限 及び 転院搬送	応急処置 及び 転院搬送	退避
	入院	平常診療	維持 (入院受付中止)	維持 (重症者転院搬送)	転院搬送準備	退避

		現在	平常時		
			平日昼	夜間	休日
入院患者の状況	在院患者数				
	重症者数				
職員の状況	出勤医師数				
	出勤看護師数				
	出勤薬剤師数				
	出勤検査技師数				
	出勤放射線技師数				
	その他出勤職員数				